

Características Físico - Químicas del agua de EDAR Valladolid 2016

Parámetro	Unidad	Entrada	Salida	RDTO. de eliminación exigido
Alcalinidad	(mg/l)	305	203	-
NKT	(mg N/l)	36	4	> 70%
Conductividad	(μ S/cm)	973	842	-
DBO5	(mg/l)	253	6	25 mg/l o >90%
DQO	(mg/l)	399	28	125 mg/l o >75%
pH	ud pH	7,6	7,6	-
SST	(mg/l)	235	5	35 mg/l o >90%