

INFORME DE ENSAYO
Nº DE REFERENCIA: 202204 / 2025

DATOS DEL CLIENTE		AGUA DE VALLADOLID ENTIDAD PÚBLICA EMPRESA LOCAL				
		Plaza Mayor, Nº1 47001 VALLADOLID NIF Q4700694E				
DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA						
Identificación de la muestra (**)		PM-ETAP SAN ISIDRO-VALLADOLID				
Tipo de muestra (**)		Agua de Consumo (RD 140/2003)				
Remitido por		EMPRESA MUNICIPAL AQUAVALL				
Fecha entrada		01/07/2025 - 07:30				
Fecha inicio / finalización		09/07/2025 - 10/07/2025				
Cantidad y Envases		250ml, 1VBT				
DATOS DE TOMA DE MUESTRA (**)						
Población		VALLADOLID (VALLADOLID)				
Fecha toma		30/06/2025 - 09:15				
RESULTADOS LABORATORIO						
PARAMETRO	METODO	LIM.CUANT	MINIMO	RESULTADO	INCERT.	UNIDADES
Trihalometanos	CGM/040-a	2,0 µg/L		87,0	±22	µg/L (1)
Cloroformo	CGM/040-a	0,5 µg/L		63	±16	µg/L (1)
Bromoformo	CGM/040-a	0,5 µg/L		<0,5		µg/L (1)
Diclorobromometano	CGM/040-a	0,5 µg/L		19	±5	µg/L (1)
Dibromoclorometano	CGM/040-a	0,5 µg/L		5	±1	µg/L (1)
Ensayos validados por: Jose Luis Aranda Mares (Jefe sección Cromatografía)						

Emitido en Castellón a 10 de Julio de 2025

Firmado electrónicamente por:
EUROFINS IPROMA S.L.U. - CIF B12227492
Nombre: FERRER TORREGROSA, CARLOS - NIF: 48385444E.
Cargo: Director General

(**) Información aportada por el cliente y no cubierta por la acreditación de ENAC.

(*) Parámetro o Toma de Muestra no acreditada por ENAC

La información sobre la cantidad de muestra y/o conservación de la misma ha sido aportada por el cliente y no está cubierta por la acreditación de ENAC.

El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

Este informe solo afecta a la muestra tal y como se recibió.

Los resultados solo conciernen al o a los objetos presentados a ensayo.

El informe del ensayo no debe ser reproducido parcialmente sin el consentimiento del laboratorio.

Las incertidumbres de medida están calculadas y a disposición del cliente.

(1) Ensayos realizados en IPROMA CASTELLÓN



Responsable: EUROFINS IPROMA, S.L.U. || Finalidades: Realización de los informes de los ensayos realizados || Derechos: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad o limitación del tratamiento en la siguiente dirección: C/LITUANIA, nº6-8 12006, CASTELLÓN || Mas Info: www.eurofins-environment.es/es/politica-privacidad/

CASTELLÓN

C/ Lituania 6-8 -
12006- CASTELLÓN
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

VALENCIA

Calle General
Llorens, 27-29
46015 - VALENCIA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

MADRID

Av. de los Pirineos nº9, Nave 17
Av. de los Pirineos nº7 - Nave 8A
28703- S.S. de los Reyes MADRID
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

SEVILLA

Parque Tecnológico
Citec, C/ Manuel Trillo
21, 41120 - SEVILLA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

GALICIA

Camino vello de Santiago
nº24 bajo, 36419 -
PONTEVEDRA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

ARAGÓN

C/ Pablo Iglesias nº 34-
36, Local 50018 -
ZARAGOZA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

CATALUNYA

Carrer del Garbí, 13,
Local 10, 08150 Parets
del Vallès - BARCELONA
Tel.: 964 251 072
Fax.: 964 210 476

HUELVA

Parque Huelva Empresarial,
Factoría comercial nave 13
21007 - HUELVA
Tel.: 959 256 486
Fax.: 964 210 476

BALEARES

Carrer de l'Albatros, 5
07610 - PALMA
Tel.: 964 25 10 72
Fax.: 964 210 476